

IDENTIFICATION DE L'HABITATION

Adresse Chemin des Deux Maisons, 71, BP 23
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Appartement 4me étage gauche


Surface brute 99 m²




Ce certificat de performance énergétique (PEB) informe sur la qualité énergétique de ce logement et propose un scénario de rénovation à mettre en oeuvre pour améliorer sa performance énergétique. La consommation par m² reprise ci-dessous permet de comparer de manière objective la performance énergétique des logements bruxellois, indépendamment du comportement des occupants et de la superficie du logement. **Félicitations, cette habitation est meilleure que la moyenne !**

Indicateurs de performance énergétique de l'habitation


Classe énergétique




Energie renouvelable



Emissions de CO₂



Consommation annuelle d'énergie primaire



Vos consommations réelles sont différentes des consommations calculées ci-dessus?

Les raisons sont expliquées dans le paragraphe : "Quelle différence avec la consommation réelle du logement?"

Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Ce certificat PEB propose les travaux à réaliser qui permettent la plus grande amélioration de la performance énergétique de ce logement. Ces recommandations sont générées sur base des données encodées par le certificateur. Elles sont reprises de manière synthétique dans le scénario de rénovation et ensuite de manière détaillée dans la liste détaillée.

Scénario de rénovation recommandé

Le scénario de rénovation proposé ci-dessous reprend l'ensemble des recommandations de travaux et présente les économies d'énergie réalisées. Les recommandations sont classées par ordre d'économie en énergie primaire. La 1ère recommandation est donc celle qui permet d'améliorer le plus la performance du logement. Le résultat présenté à la fin du scénario est obtenu si tous ces travaux ont été réalisés. L'ordre des travaux n'est évidemment pas obligatoire. Le propriétaire est libre d'adapter ce scénario en fonction de ses besoins.



Comment se lancer dans la rénovation de manière optimale ?

En vous faisant accompagner gratuitement par Homegrade

Les conseillers de Homegrade vous accompagnent à chaque étape de votre processus de rénovation et peuvent vous aider à mettre en place les recommandations de ce certificat PEB.

Ils vous aident à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquent des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations. Homegrade est un service régional gratuit.

www.homegrade.brussels

Tél: 02 219 40 60 ou 1810



En bénéficiant des aides financières

Afin d'atteindre l'économie d'énergie présentée par une recommandation, assurez-vous de suivre les conditions techniques pour l'obtention des aides régionales. Pour plus d'infos concernant ces aides financières pour les travaux, contactez Homegrade ou consultez le site internet.

www.renolution.brussels

Tél: 0800 35 270



Liste détaillée des recommandations

La liste ci-dessous détaille l'ensemble des recommandations du scénario de rénovation proposé ci-dessus. Chaque recommandation décrit l'élément de l'habitation à améliorer, les économies d'énergie estimées et la solution technique proposée. Chaque recommandation est également accompagnée d'une première icône qui indique le type d'élément concerné (façade, toit, fenêtre, etc.) et éventuellement d'une seconde qui signale s'il y a des règles d'urbanisme, de copropriété et/ou de mitoyenneté à prendre en compte (explications ci-dessous).

Certaines recommandations présentent une valeur U existante et améliorée. La valeur U indique la quantité de chaleur qui passe à travers la paroi. Plus la valeur U d'une paroi est basse, meilleure est l'isolation de celle-ci car cela signifie qu'il y a peu de chaleur qui passe à travers la paroi.

Cela permet de comprendre comment l'économie d'énergie d'une recommandation est calculée : celle-ci considère que la paroi concernée a été isolée selon la valeur U améliorée indiquée.

Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en œuvre. Dans certains cas de figure, vous devrez faire appel à un architecte pour l'obtenir. Vous trouverez des informations plus précises auprès du service d'urbanisme de votre commune.

Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en œuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes qui régissent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

1

Isoler les façades



Les façades ci-dessous ne sont pas isolées ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Les isoler permettra de faire des économies d'énergie, et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur, notamment car les murs isolés ne seront plus froids.

L'isolation des façades par l'extérieur est la méthode la plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou architecturales), l'isolation par l'intérieur est à envisager. Ce mode d'isolation est délicat à mettre en œuvre (ponts thermiques, traitement du mur existant,...) et plusieurs méthodes existent (panneaux d'isolation rigide avec finition plâtre collés, contre-cloison légère remplie d'isolation, ...). Un examen préalable de la paroi (humidité, fissure, parement, ...) permettra de définir la possibilité d'isoler par l'intérieur et la méthode d'isolation la plus adaptée. Demander l'avis d'un professionnel est toujours recommandé. Afin de limiter les risques de condensation, un système de ventilation complet est indispensable.


| Objet des travaux | Valeur U existante W/(m ² .K) | Valeur U améliorée W/(m ² .K) | Surface m ² | Economie d'énergie kWh/(m ² .an) |
|-------------------|---|---|---------------------------|--|
| Façade avant | 1,70 | Après travaux d'isolation > 0,24 | 20,97 | 19,1 |
| Façade arrière | 1,70 | Après travaux d'isolation > 0,24 | 7,96 | 7,2 |
| Façade gauche | 1,70 | Après travaux d'isolation > 0,24 | 26,50 | 23,8 |
| | | | 55,43 | 50,1 |



copropriété

2

Compléter le système de ventilation



Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation suffisant pour assurer une bonne qualité et un bon renouvellement de l'air intérieur. Une ventilation insuffisante, due à l'absence de dispositif de ventilation dans certains locaux, augmente les risques de condensation et l'apparition de moisissures qui nuisent à la santé des occupants et accélèrent la détérioration de l'habitation.

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation, d'une part en amenant de l'air neuf dans tous les locaux « secs » (séjour, chambre, bureau, salle à manger) et d'autre part en évacuant l'air vicié de tous les locaux « humides » (buanderie, cuisine, salle de bain, toilette). L'ensemble des dispositifs d'extraction doivent chacun fonctionner selon le même mode (ouverture naturelle ou ventilateur mécanique). Il en va de même pour les dispositifs de pulsion. Les locaux repris ci-dessous et dont le dispositif est absent doivent être complétés :

| Objet des travaux | Type de local | Dispositif | Dispositif à placer | Economie d'énergie kWh/(m ² .an) |
|-------------------|---------------|------------|---------------------|--|
| Locaux secs | Séjour | présent | - | |
| | Chambre | absent | pulsion | |
| | Chambre | absent | pulsion | |
| Locaux humides | Salle de bain | présent | - | |
| | Cuisine | présent | - | |
| | Toilette | présent | - | |

Si installation double flux (avec récupération de chaleur)

21

3

Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant



La performance thermique d'une fenêtre dépend principalement de la valeur isolante du vitrage lorsque les profilés sont de fabrication récente.

Remplacer le double vitrage par un double vitrage de qualité ($U_g \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) permet d'atteindre un niveau de performance thermique satisfaisant à un coût inférieur au remplacement du châssis complet.

| Objet des travaux | Valeur U_g existante $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ | Valeur U_g améliorée $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ | Surface m^2 | Economie d'énergie $\text{kWh}/(\text{m}^2\text{an})$ |
|-------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| Châssis bois à double vitrage | 2,90 | Après travaux d'isolation > 1,10 | 9,30 | 6,1 |

4

Isoler le ballon de stockage



Le ballon de stockage d'eau chaude sanitaire n'est pas isolé.

Sans isolation, le stockage d'eau à haute température génère une consommation énergétique élevée. Les ballons de stockage sont idéalement isolés en usine. Diverses techniques d'isolation complémentaire existent, l'objectif étant de placer une épaisseur d'au moins 5 cm, une épaisseur de 10 cm étant néanmoins conseillée.



copropriété

| Objet des travaux | Economie d'énergie $\text{kWh}/(\text{m}^2\text{an})$ |
|---|--|
| Installation qui dessert cuisine et salle de bain | 3,9 |

5

Placer des vannes thermostatiques



Les vannes thermostatiques permettent un réglage de la température du logement, pièce par pièce. Elles permettent ainsi d'arrêter automatiquement le chauffage dans les pièces qui bénéficient de la chaleur du soleil entrant par les vitrages.

Placer des vannes thermostatiques réduit la consommation d'énergie consacrée au chauffage. Leur placement est rentabilisé en moins de deux ans. Les modèles 'connectés' (gestion à distance) offrent un meilleur confort d'utilisation.

| Objet des travaux | Economie d'énergie $\text{kWh}/(\text{m}^2\text{an})$ |
|----------------------|--|
| Système de chauffage | 3,4 |

6

Remplacer les fenêtres (profilés, vitrage et panneau)



Ces fenêtres n'atteindront jamais une qualité thermique suffisante, même en remplaçant le vitrage par un vitrage très performant.

Remplacer la fenêtre par une fenêtre avec un vitrage performant ($U_g \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) et un panneau isolé, ainsi qu'un profilé donnant à l'ensemble un coefficient thermique U_w ne dépassant pas $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ (à faire préciser dans le devis). Attention : la qualité thermique réelle d'une fenêtre dépend aussi du soin avec lequel elle est posée (étanchéité à l'air et à l'eau).

| Objet des travaux | Valeur U existante Fenêtre U_w / Vitrage U_g $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ | Valeur U améliorée Fenêtre U_w / Vitrage U_g $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ | Surface m^2 | Economie d'énergie $\text{kWh}/(\text{m}^2\text{an})$ |
|--|--|--|-------------------------|--|
| Châssis bois à double vitrage et panneau non isolé | 2,86 / 2,90 | Après travaux d'isolation > 1,50 / 1,10 | 4,00 | 2,9 |

Informations complémentaires

Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?

Les indicateurs de performance énergétique sont calculés sur base des caractéristiques énergétiques des parois de déperdition de l'habitation (toits, façades, planchers, portes et fenêtres), en particulier de leur degré d'isolation, et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...).

Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire ou le syndic, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site et sont encodées dans le logiciel de calcul mis à sa disposition.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables.

Les indicateurs de performance énergétique sont également calculés selon des conditions standard d'utilisation du logement (température de confort, horaire d'occupation, consommation d'eau chaude sanitaire) et des conditions climatiques moyennes. Ceci permet de comparer les habitations sans tenir compte de leurs occupants (nombre de personnes et/ou style de vie).

Classe énergétique



La classe A, pour les biens les plus économes, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau à atteindre pour un logement neuf en 2024 » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2024. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet sur www.environnement.brussels/travauxPEB.

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

Quelle différence avec la consommation réelle du logement ?

La consommation réelle reprise des relevés ou factures est bien évidemment influencée par l'isolation de l'habitation et l'efficacité des installations techniques mais elle diffère de la consommation totale reprise sur le certificat PEB car elle dépend notamment de la température extérieure tout au long de l'année et du mode de vie : nombre de personnes qui habitent le logement, utilisation du chauffage (la température demandée dans chaque pièce, les périodes d'absences et de vacances), éclairage et nombre d'appareils électriques domestiques présents (chaufferettes, appareils électroménagers, ordinateurs,...).

Ces caractéristiques personnelles ne sont pas prises en compte lors du calcul standardisé de la consommation indiquée sur le certificat PEB. Ceci explique la différence (en plus ou en moins) entre la consommation réelle (pour un mode d'occupation personnel) et la consommation totale indiquée sur le certificat PEB (pour un mode d'occupation standardisé).

Attention, la consommation indiquée sur le certificat PEB est libellée en kWh d'énergie primaire, plus d'infos ci-dessous.

Qu'est-ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation. Les facteurs d'énergie primaire ci-dessous prennent en compte l'énergie nécessaire à la production, la transformation et la distribution de l'énergie au consommateur. Cela permet d'additionner différentes sources d'énergie (combustibles fossiles, électricité, chaleur) pour exprimer le résultat du certificat PEB dans une seule unité : le kilowatt-heure d'énergie primaire (kWhEP). Ainsi, conventionnellement :

- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP
- 1 kWh de toute autre source d'énergie (gaz naturel, mazout, bois,...) équivaut à 1 kWhEP

Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'au **16/04/2034**, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement sur base d'un contrôle qualité ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées.

Pour vérifier si ce certificat PEB est encore valide, introduisez son numéro dans le registre des certificats PEB :

www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/

Le certificat PEB et la stratégie de rénovation



Renolution, une stratégie pour rénover le bâti bruxellois

RENOLUTION est le nom de la Stratégie Rénovation de la Région de Bruxelles-Capitale qui vise à relever le défi climatique, tout en améliorant le confort de vie des Bruxellois et en réduisant leurs factures énergétiques. Objectif : un niveau moyen de performance énergétique de 100kWh/(m².an) (équivalent à C+) pour l'ensemble des logements bruxellois en 2050, soit une consommation moyenne divisée par 2 par rapport à la situation actuelle. L'effort sera considérable, mais nécessaire. Les secteurs industriels et tertiaires répondront à des ambitions encore plus grandes, alors que les pouvoirs publics s'imposent les échéances les plus ambitieuses. Ainsi, Bruxelles emboîte le pas des autres régions et pays européens, qui, eux aussi, accélèrent le taux de rénovation des bâtiments.

Le certificat PEB est au cœur de cette stratégie. Il permet aux propriétaires de connaître la performance énergétique de leur logement et leur indique quels sont les travaux à mettre en œuvre afin de l'améliorer.

Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps. Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La **réception PEB** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (depuis le 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le **contrôle périodique PEB** qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le **diagnostic PEB** qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : www.environnement.brussels/professionnels-chauffage.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'à la date de l'établissement du certificat PEB, le certificateur n'a pas pu s'appuyer sur les documents suivants, délivrés dans le cadre de la réglementation chauffage PEB :

1. L'attestation de réception PEB du système de chauffage
2. Le rapport de diagnostic PEB du système de chauffage



Des informations complètes sont disponibles sur www.environnement.brussels/chaudière.

Des questions concernant ce certificat PEB ?

Vous avez encore des questions concernant ce certificat PEB ? Voici la procédure à suivre :

1. Vous avez commandé ce certificat PEB ?

Contactez le certificateur PEB qui a établi ce certificat PEB. Il est le plus à-même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui mène à ce résultat.

2. Vous n'avez pas commandé ce certificat PEB ou votre certificateur PEB n'est plus agréé ?

Contactez Bruxelles Environnement en mentionnant le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et vos questions relatives à ce certificat PEB. Envoyez un mail à info-certibru@environnement.brussels ou un courrier à Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles ou téléphonez au 02 775 75 75.

Certificat établi par :

Nom : OOMS Alan

Version de la méthode de calcul : V 01/2017

Société : vastgoedexperts

Version du logiciel de calcul : 1.0.8

Numéro d'agrément : 001815423

Rapport d'encodage

PRESENTATION

Le rapport d'encodage reprend les données encodées par le certificateur ainsi que les documents dont il les a extraites. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation. C'est sur cette base que sont calculés les indicateurs de performance. Ces données peuvent être intéressantes pour l'établissement des devis avant exécution des travaux.

Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée.

x

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert.

x

DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE

Date de la visite 07/03/2024

Description Appartement au 4ème étage. Tout est dans le volume protégé. La façade avant et la façade gauche sont des murs extérieurs. La façade arrière est en partie un mur extérieur.

Données générales

| | | |
|--|---|---|
| Référence de l'acte de base : non communiqué | Année de construction : 1980 | 2 |
| Etage : N+04 | Orientation du bâtiment : Nord-Ouest | |
| Volume protégé : 291 m ³ | Masse thermique : Mi-lourd ou peu lourd | 1 |
| Surface brute : 99 m ² | | |

L'année de construction est basée sur la date de mise en service du bâtiment.

LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

| Catégorie | N° | Date | Nom (& Description) |
|--|----|------------|--|
| Photos | 1 | 07/03/2024 | photos sur place |
| Photos | 2 | 01/01/1980 | photo plaque ascenseur |
| Attestation de contrôle périodique PEB | 3 | 27/05/2022 | attestation de contrôle périodique de 3 chaudières |
| Documentation technique | 4 | 08/03/2024 | fiche technique vitocrossal |
| Documentation technique | 5 | 08/03/2024 | fiche technique cogen |

Rapport d'encodage

PAROIS DE DEPERDITION

I. FACADES




| | Surface totale paroi | - | Surface ouvertures | = | Surface nette |
|----------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|
| Façade avant | 30,67 m ² | | 9,70 m ² | | 20,97 m ² |
| Façade arrière | 7,96 m ² | | 0,00 m ² | | 7,96 m ² |
| Façade gauche | 35,80 m ² | | 9,30 m ² | | 26,50 m ² |

| Façade avant | | Type | Isolation | Lame d'air | Rénovée en | Surface nette | Contact avec | Orientation | Statut | U (W/m ² .K) |
|----------------|---------------|---|----------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------------------|
| 1 | VG buitenmuur | Standard | Inconnue | ? | - | 20,97 m ² | Extérieur | NO | Commun | 1,70 |
| Ouvertures | | Type | Année de fabrication | Protection solaire | Etage | Surface | U _w (W/m ² .K) | | | |
| 6 | | Double vitrage (50%), Panneau non-isolé (50%), Châssis bois | - | Non | +04 | 4,00 m ² | 2,86 | | | |
| Portes | | Type | Année de fabrication | Protection solaire | Etage | Surface | U _D (W/m ² .K) | | | |
| | | Non métallique non isolée (25%), Double vitrage (75%) | - | Non | +04 | 1,70 m ² | 3,36 | | | |
| | | Non métallique non isolée (25%), Double vitrage (75%) | - | Non | +04 | 4,00 m ² | 3,36 | | | |
| Façade arrière | | Type | Isolation | Lame d'air | Rénovée en | Surface nette | Contact avec | Orientation | Statut | U (W/m ² .K) |
| 1 | AG buitenmuur | Standard | Inconnue | ? | - | 7,96 m ² | Extérieur | SE | Commun | 1,70 |
| Façade gauche | | Type | Isolation | Lame d'air | Rénovée en | Surface nette | Contact avec | Orientation | Statut | U (W/m ² .K) |
| 1 | LG buitenmuur | Standard | Inconnue | ? | - | 26,50 m ² | Extérieur | NE | Commun | 1,70 |
| Ouvertures | | Type | Année de fabrication | Protection solaire | Etage | Surface | U _w (W/m ² .K) | | | |
| 3 | | Double vitrage, Châssis bois | - | Non | +04 | 6,50 m ² | 2,94 | | | |
| 3 | | Double vitrage, Châssis bois | - | Non | +04 | 2,80 m ² | 2,94 | | | |

Rapport d'encodage

INSTALLATIONS TECHNIQUES

I. LE CHAUFFAGE



| | Type de chauffage | Part de l'habitation |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Système de chauffage | Chauffage central collectif | 100 % |

Système de chauffage

Producteurs

1. Cogénération

PROD1 Smartblock 33AGc

| | | | | | |
|---------|-----|---|----------------------|----------------|---|
| Energie | gaz | 5 | Puissance électrique | de 20 à 200 kW | 5 |
|---------|-----|---|----------------------|----------------|---|

PROD2 ecoGEN-140SG

| | | | | | |
|---------|-----|---|----------------------|----------------|---|
| Energie | gaz | 5 | Puissance électrique | de 20 à 200 kW | 5 |
|---------|-----|---|----------------------|----------------|---|

2. Chaudière

PROD3 viessmann vitocrossal 200

| | | | | | |
|----------------------|----------------|---|------------------------------------|---------------|---|
| Energie | gaz | | Attestation de contrôle périodique | présente | 3 |
| Technologie | à condensation | | Rendement à 30% de charge | 108 % sur PCI | 4 |
| Année de fabrication | 2015 | | T° à 30% de charge | 30,00 °C | |
| Puissance nominale | 575,00 kW | 3 | | | |

PROD4 viessmann vitocrossal 200

| | | | | | |
|----------------------|----------------|---|------------------------------------|---------------|---|
| Energie | gaz | | Attestation de contrôle périodique | présente | 3 |
| Technologie | à condensation | | Rendement à 30% de charge | 108 % sur PCI | 4 |
| Année de fabrication | 2015 | | T° à 30% de charge | 30,00 °C | |
| Puissance nominale | 575,00 kW | 3 | | | |

PROD5 ygnis LR NT 25

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|----------|---|
| Energie | gaz | | Attestation de contrôle périodique | présente | 3 |
| Technologie | atmosphérique sans ventilateur | | Rendement à 30% de charge | inconnu | |
| Année de fabrication | 2013 | | | | |
| Puissance nominale | 800,00 kW | 3 | | | |

Système de production

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------|---|
| La production de chaleur est régulée par sonde extérieure. | Nombre d'unités PEB desservies | 559 | 1 |
| Pas de réservoir tampon pour l'eau du circuit de chauffage. | Attestation de réception | absente | |
| L'irrigation n'est pas maintenue à l'arrêt. | Rapport de diagnostic | absent | |
| | Nombre d'appareils avec veilleuse | 0 | |

Système d'émission

- 5 Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec au moins une vanne manuelle. Aucun thermostat d'ambiance n'est présent.
- Un dispositif de comptage individuel des quantités de chaleur pour le chauffage est présent.
- Le système de distribution est incomplet, absent ou inconnu.
- Le mode de régulation de la pompe de circulation est inconnu.

Rapport d'encodage

II. L'EAU CHAUDE SANITAIRE



| | Type d'installation | Locaux desservis |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installation ECS | Installation collective | Cuisine et salle de bains |

Installation ECS

Nombre d'unités PEB desservies 559

Systeme de production

Production ECS par un producteur relié au système de chauffage 1.

Aucun échangeur à plaques n'est présent.

Systeme de stockage

4 Un ballon de stockage non isolé est présent. Volume du ballon 111.800,00 litres

Systeme de distribution

La longueur des conduites de distribution est de 5 à 15 m.

Aucune boucle d'eau chaude sanitaire n'a été identifiée.

III. INSTALLATION SOLAIRE THERMIQUE



| | |
|--|-----------------------|
| Nombre d'unités PEB desservies | 559 |
| Orientation principale des panneaux | Sud-Est |
| Inclinaison principale des panneaux | 30 ° |
| Superficie des panneaux attribuée à l'habitation | 250,00 m ² |

IV. INSTALLATION DE VENTILATION



| Locaux secs | Nom du local | Dispositif de ventilation | Mode de ventilation |
|-------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| | Séjour | Oui | Naturelle |
| | Chambre | Non | |
| | Chambre | Non | |

| Locaux humides | Nom du local | Dispositif de ventilation | Mode de ventilation |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| | Salle de bain | Oui | Mécanique |
| | Cuisine | Oui | Mécanique |
| | Toilette | Oui | Mécanique |

2 Le système de ventilation est incomplet.

IDENTIFICATIE VAN DE WONING

Adres Tweehuizenweg, 71, Bus 23
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Appartement 4de verdiep links

Vloeroppervlakte 99 m²



Dit EPB-certificaat geeft info over de energetische kwaliteit van deze woning en stelt een renovatiescenario voor om de energieprestatie ervan te verbeteren. Onderstaand verbruik per m² maakt het mogelijk om de energieprestatie van Brusselse woningen objectief te vergelijken, onafhankelijk van het gedrag van de bewoners en de oppervlakte van de woning. **Gefeliciteerd, deze woning is beter dan gemiddeld!**

Energieprestatie-indicatoren van de woning

Energieklasse

Zeer zuinig

A ≤ 45

B 46 - 95

C 96 - 150

D 151 - 210

E 211 - 275

F 276 - 345

G > 345 kWh/(m².jaar)


Zeer energieverslindend

Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2024

Gemiddeld niveau van bestaande woningen

D+
168

Hernieuwbare energie



CO₂-uitstoot

VEEL



Deze indicator geeft de jaarlijkse CO₂-uitstoot weer op basis van een standaardgebruik van de woning

44 kg CO₂/(m².jaar)

WEINIG

Jaarlijks primair energieverbruik

Primair energieverbruik per post



Verwarming
319 kWh/(m².jaar) [77%]



Koeling
0 kWh/(m².jaar) [0%]



Sanitair warm water
75 kWh/(m².jaar) [18%]



Hulpenergie (ventilatie, regeling, ...)
20 kWh/(m².jaar) [5%]

Verbruik en producties

Primair energieverbruik

(na aftrek van de elektriciteitsproductie)

168 kWh/(m².jaar)

16.590 kWh/jaar



Electriciteitsproductie door fotovoltaïsche panelen

0 kWh/(m².jaar) - 0 kWh/jaar



Electriciteitsproductie door warmtekrachtkoppeling

246 kWh/(m².jaar) - 24.305 kWh/jaar

415 kWh/(m².jaar)

Wijkt uw werkelijke verbruik af van het hierboven berekende verbruik?

De redenen hiervoor worden uitgelegd in de paragraaf: "Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?"

Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Dit EPB-certificaat toont de werkzaamheden om de energieprestatie van deze woning zo goed mogelijk te verbeteren, tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Deze aanbevelingen worden gegenereerd op basis van de gegevens die werden ingegeven door de certificeerder. Ze worden samengevat in het renovatiescenario en vervolgens uitgewerkt in de gedetailleerde lijst.

Aanbevolen renovatiescenario

Het hieronder getoonde renovatiescenario omvat alle aanbevolen werkzaamheden en toont de gerealiseerde energiebesparingen. De aanbevelingen zijn gerangschikt in volgorde van primaire energiebesparing. De eerste aanbeveling is de aanbeveling die de prestaties van de woning het meeste verbetert. Het resultaat op het einde van het scenario wordt behaald wanneer al deze werkzaamheden worden uitgevoerd. De volgorde van de werken is uiteraard niet verplicht. De eigenaar is vrij om dit scenario aan te passen aan zijn behoeften.



Hoe pakt u de renovatie zo goed mogelijk aan?

Laat u gratis begeleiden door Homegrade

De adviseurs van Homegrade begeleiden u bij elke fase van uw renovatieproces en kunnen u helpen om de aanbevelingen van dit EPB-certificaat in de praktijk om te zetten.

Zij helpen u om uw dagelijkse energieverbruik te verminderen en bieden u nuttige informatie over de kosten, de financiële bonussen en de technische aspecten van de aanbevelingen. Homegrade is een gratis dienst van het Gewest.

www.homegrade.brussels

Tel: 02 219 40 60 of 1810



Maak gebruik van de financiële steun

Om de energiewinst te behalen die in een aanbeveling naar voren wordt geschoven, moet u de technische voorwaarden voor het verkrijgen van gewestelijke steun volgen. Neem voor meer informatie over deze financiële steunmaatregelen voor werken contact op met Homegrade of ga naar de website.

www.renolution.brussels

Tel: 0800 35 270



Gedetailleerde lijst van aanbevelingen

In de onderstaande lijst worden alle aanbevelingen van het hierboven voorgestelde renovatiescenario opgesomd. Elke aanbeveling beschrijft het te verbeteren element van de woning, de geschatte energiebesparing en de voorgestelde technische oplossing. Bij elke aanbeveling staat een icoontje dat het betrokken element weergeeft (gevel, dak, raam, enz.) en eventueel een tweede icoontje dat aangeeft of er stedenbouwkundige, mede-eigendoms- en/of mandelighedsregels in acht moeten worden genomen (zie toelichting hieronder).

Sommige aanbevelingen tonen een bestaande en een verbeterde U-waarde. De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er door de wand gaat. Hoe lager de U-waarde van een wand, hoe beter de isolatie ervan want dat betekent dat er weinig warmte doorheen gaat.

Dit laat toe om te begrijpen hoe de energiewinst van een aanbeveling wordt berekend: men gaat ervan uit dat de wand in kwestie wordt geïsoleerd tot de aangegeven verbeterde U-waarde.

Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.

Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.

1

De gevels isoleren



Onderstaande gevels zijn niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Door ze te isoleren, zijn er energiebesparingen mogelijk en kan het binnencomfort worden verhoogd, met name omdat de geïsoleerde muren niet meer koud zullen zijn.

Gevelisolatie langs de buitenkant is de efficiëntste methode en heeft vele voordelen. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of architectonische beperkingen), isolatie langs de binnenkant moet overwogen worden. Deze isolatiemethode is minder eenvoudig om te implementeren (risico op koudebruggen, behandeling van de bestaande muur) en er bestaan verschillende methoden (stijve isolatieplaten met afwerking van kleefgips, voorzetwand gevuld met isolatie, ...). Door een voorafgaand onderzoek van de wand (vocht, scheuren, gevelbekleding, ...) bepaalt u of het isoleren langs de binnenkant toegestaan wordt en zoja de meest geschikte isolatiemethode. Het is altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen, en om het risico op condensatie te beperken is een volledig ventilatiesysteem noodzakelijk.


| Voorwerp van de werken | Bestaande U-waarde W/(m ² .K) | Verbeterde U-waarde W/(m ² .K) | Oppervlakte m ² | Energiewinst kWh/(m ² .jaar) |
|------------------------|---|--|-------------------------------|--|
| Voorgevel | 1,70 | Na isolatiewerken → 0,24 | 20,97 | 19,1 |
| Achtergevel | 1,70 | Na isolatiewerken → 0,24 | 7,96 | 7,2 |
| Linkergevel | 1,70 | Na isolatiewerken → 0,24 | 26,50 | 23,8 |
| | | | 55,43 | 50,1 |



mede-eigendom

2

Het ventilatiesysteem vervolledigen



Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede kwaliteit en een goede verversing van de binnenlucht te garanderen. Onvoldoende ventilatie, omdat er in sommige lokalen geen ventilatiesysteem aanwezig is, verhoogt het risico op condensatie en op schimmel. Dat is schadelijk voor de gezondheid van de bewoners en bespoedigt de verslechtering van de toestand van de woning.

Om een goede kwaliteit van de binnenlucht te garanderen, is het noodzakelijk om de lokalen van de woning naar behoren te ventileren, namelijk door een toevoer van verse lucht naar alle "droge" lokalen (woonkamer, slaapkamer, kantoorruimte, eetkamer) en door een afvoer van de gebruikte lucht uit alle "vochtige" lokalen (wasplaats, keuken, badkamer, toilet). Alle apparatuur voor luchtafzuiging dient op dezelfde wijze te werken (natuurlijke opening of mechanische ventilator). Hetzelfde geldt voor de pulsapparatuur. De hieronder vermelde lokalen waar dergelijke apparatuur niet voorkomt, dienen te worden vervolledigd:

| Voorwerp van de werken | Type kamer | Voorziening | Te plaatsen | Energiewinst kWh/(m ² .jaar) |
|------------------------|------------|-------------|-------------|--|
| Droge kamers | Woonkamer | aanwezig | - | |
| | Kamer | afwezig | toevoer | |
| | Kamer | afwezig | toevoer | |
| Vochtige kamers | Badkamer | aanwezig | - | |
| | Keuken | aanwezig | - | |
| | Toilet | aanwezig | - | |

Na installatie toe- en afvoerventilatiesysteem met warmterecuperatie

21

3

Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing



De thermische prestaties van een raam hangen vooral af van de isolatiewaarde van de beglazing wanneer de profielen van recente makelij zijn.

Door de dubbele beglazing te vervangen door een dubbele beglazing van hoge kwaliteit ($U_g \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$), kan een toereikend thermisch prestatieniveau worden bereikt tegen een kostprijs die lager is dan de vervanging van het volledige raam.

| Voorwerp van de werken | Bestaande U_g -waarde $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ | Verbeterde U_g -waarde $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ | Oppervlakte m^2 | Energiewinst $\text{kWh}/(\text{m}^2 \text{ jaar})$ |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| Houten raam met dubbele beglazing | 2,90 | Na isolatiewerken → 1,10 | 9,30 | 6,1 |

4

Het voorraadvat isoleren



Het voorraadvat voor het sanitair warm water is niet geïsoleerd.

Zonder isolatie leidt de opslag van water met een hoge temperatuur tot een hoog energieverbruik. De voorraadvatten worden idealiter in de fabriek geïsoleerd. Er bestaan diverse bijkomende isolatietechnieken. Het doel bestaat erin om een isolatielaag van minstens 5 cm dik te plaatsen. Een dikte van 10 cm wordt evenwel aangeraden.



mede-eigendom

| Voorwerp van de werken | Energiewinst $\text{kWh}/(\text{m}^2 \text{ jaar})$ |
|--|--|
| Installatie die keuken en badkamer bedient | 3,9 |

5

Thermostatische kranen plaatsen



Met de thermostatische kranen kan de temperatuur in de woning, ruimte per ruimte, worden geregeld. Ze maken het zodoende mogelijk om de verwarming automatisch te stoppen in de ruimten die worden verwarmd door de zon die langs de ramen binnenvalt.

Door het plaatsen van thermostatische kranen kan er verwarmingsenergieverbruik worden bespaard. De plaatsing ervan is in minder dan twee jaar terugverdiend. De 'verbonden' modellen (met bediening op afstand) bieden een beter gebruikscomfort.

| Voorwerp van de werken | Energiewinst $\text{kWh}/(\text{m}^2 \text{ jaar})$ |
|------------------------|--|
| Verwarmingssysteem | 3,4 |

6

Vensters vervangen (profiel, glaswerk en panelen)



Deze ramen zullen nooit een toereikende thermische kwaliteit hebben, zelfs wanneer de beglazing wordt vervangen door een erg performant type.

Het raam vervangen door een raam met een performante beglazing ($U_g \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$), een geïsoleerde paneel en een profiel dat aan het geheel een thermische coëfficiënt U_w geeft die niet meer dan $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ bedraagt (om te laten opnemen in het bestek). Let op: de reële thermische kwaliteit van een raam hangt ook af van de zorgvuldigheid waarmee het is geplaatst (lucht- en waterdichtheid).

| Voorwerp van de werken | Bestaande U -waarde Venster U_w / Beglazing U_g $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ | Verbeterde U -waarde Venster U_w / Beglazing U_g $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ | Oppervlakte m^2 | Energiewinst $\text{kWh}/(\text{m}^2 \text{ jaar})$ |
|--|---|--|-----------------------------|--|
| Houten raam met dubbele beglazing en niet-geïsoleerde paneel | 2,86 / 2,90 | Na isolatiewerken → 1,50 / 1,10 | 4,00 | 2,9 |

Bijkomende informatie

Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De energieprestatie-indicatoren worden berekend op basis van de energiekenmerken van de verlieswanden van de woning (daken, gevels, vloeren, deuren en vensters), in het bijzonder van de mate waarin deze zijn geïsoleerd, en van de gemeenschappelijke of eigen technische installaties (type ketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van de installaties voor hernieuwbare energieproductie , ...).

Deze gegevens zijn afkomstig van bewijsstukken aangeleverd door de eigenaar of door de syndicus of anders van de vaststellingen van de certificateur tijdens zijn inspectiebezoek, welke hij in de software ingeeft.

Bepaalde energetische kenmerken van de gecertificeerde woning kunnen echter niet gekend zijn. In dit geval gebruikt de software standaard eerder conservatieve waarden, gebaseerd op het bouw- of renovatiejaar van de woning.

Om het best mogelijke resultaat te bereiken is het daarom belangrijk om aan de certificateur zo veel mogelijk aanvaardbaar bewijsmateriaal ter beschikking te stellen.

De energieprestatie-indicatoren worden ook berekend op basis van standaard gebruiksomstandigheden van de woning (comforttemperatuur, gebruiksuren, verbruik van sanitair warm water) en van de gemiddelde weersomstandigheden. Dit maakt het mogelijk om woningen te vergelijken zonder rekening te houden met hun bewoners (aantal personen en/of levensstijl).

Energieklasse



Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverslindendste panden.

De stippellijn die het "Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2024" aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2024 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover op www.leefmilieu.brussels/EPBwerken.

Dankzij de energieklasse kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, ...) melding maken van de energieklasse die op het EPB-Certificaat vermeld staat.

Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?

Het werkelijke verbruik dat op de afrekeningen of facturen wordt vermeld, wordt uiteraard beïnvloed door isolatie van de woning en het rendement van de technische installaties, maar dit verschilt van het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld, omdat dit namelijk afhangt van de buitentemperatuur in de loop van het jaar en van de levensstijl: het aantal bewoners, het gebruik van de verwarming (gewenste temperatuur in elke kamer, periodes van afwezigheid en vakantie), verlichting en het aantal elektrische apparaten in het huishouden (elektrische kachels, elektro toestellen, computers, enz.).

Deze persoonlijke gegevens worden niet in aanmerking genomen bij de gestandaardiseerde berekening van het verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld. Dit verklaart het verschil (positief of negatief) tussen het werkelijke verbruik (voor een reële bezetting) en het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld (voor een standaard bezetting).

Let op: het verbruik aangegeven op het EPB-certificaat wordt uitgedrukt in kWh primaire energie, zie hieronder voor meer info.

Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de basisvorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, vóór enige transformatie. De onderstaande primaire energiefactoren houden rekening met de energie die nodig is voor de productie, transformatie en distributie van energie naar de consument. Hierdoor is het mogelijk om verschillende energiebronnen (fossiele brandstoffen, elektriciteit, warmte) bij elkaar op te tellen om het resultaat van het EPB-certificaat uit te drukken in één eenheid: de kilowattuur primaire energie (kWhPE). Hierbij is conventioneel:

- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE
- 1 kWh van elke andere energiebron (aardgas, stookolie, hout,...) is gelijk aan 1 kWhPE

Wat is de geldigheidsduur van dit EPB-certificaat?

Dit EPB-certificaat is geldig tot **16/04/2034**, behalve indien het ingevolge een kwaliteitscontrole ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld.

Om te controleren of dit EPB-certificaat nog steeds geldig is, voert u het nummer in het register van de EPB-certificaten in: www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/

Het EPB-certificaat en de renovatiestrategie



Renolution, een strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen

RENOLUTION is de naam van de renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel de uitdaging op klimaatvlak aan te gaan en tegelijk het levenscomfort van de Brusselaars te verbeteren en hun energierekening te verlagen. Doelstelling: een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/(m².jaar) (gelijkwaardig aan C+) voor alle Brusselse woningen in 2050, m.a.w. een gemiddeld verbruik gedeeld door 2, ten opzichte van de huidige situatie. De inspanning zal aanzienlijk zijn, maar noodzakelijk. De industrie en de tertiaire sector moeten nog grotere ambities waarmaken, terwijl de overheden zichzelf de meest ambitieuze deadlines stellen. Zo volgt Brussel andere Europese regio's en landen op de voet, die eveneens de renovatiegraad van gebouwen versnellen.

Het EPB-certificaat staat centraal binnen deze strategie. Hierdoor leren eigenaars de energieprestatie van hun woning kennen en komen ze te weten welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd om de prestaties van hun woning te verbeteren.

EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.

Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- De **EPB-oplevering** die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- De **EPB-periodieke controle** die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct werken;
- De **EPB-diagnose** met als doel de prestatie van een verwarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd:

www.leefmilieu.brussels/professionals-verwarming.

De aandacht van de eigenaar wordt gevestigd op het feit dat op de datum van de opstelling van het EPB-certificaat de certificeerder zich niet heeft kunnen beroepen op de volgende documenten:

1. Het EPB-opleveringsattest van het verwarmingssysteem
2. Het EPB-diagnoseverslag van het verwarmingssysteem



De volledige informatie staat op www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel.

Vragen over dit EPB-certificaat?

Hebt u nog vragen over dit EPB-certificaat? Zo gaat u te werk:

1. Hebt u dit EPB-certificaat besteld?

Neem contact op met de EPB-certificeerder die dit EPB-certificaat heeft opgesteld. Hij is de meest aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden, want hij heeft uw woning bezocht. Hij kan u uitleg geven over het resultaat en de methode die hiertoe heeft geleid.

2. Hebt u dit EPB-certificaat niet besteld of wordt uw EPB-certificeerder niet langer erkend?

Neem contact op met Leefmilieu Brussel. Vermeld uw EPB-certificaatnummer, het adres van de woning en stel uw vragen over dit EPB-certificaat. Stuur een e-mail naar info-certibru@leefmilieu.brussels, een brief naar Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel of bel naar het nummer 02 775 75 75.

Certificaat opgesteld door : *Naam : OOMS Alan*

Rekenmethodeversie : *V 01/2017*

Firma : *vastgoedexperts*

Softwareversie : *1.0.8*

Erkenningsnummer : *001815423*

Coderingsverslag

PRESENTATIE

Het coderingsverslag bevat de gegevens die de certificateur heeft ingevoerd, alsook de documenten waaruit hij ze heeft gehaald. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn. Deze gegevens kunnen interessant zijn om vóór aanvang van de werkzaamheden een prijsopgave te maken.

Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven. x

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond. x

BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING

Datum bezoek 07/03/2024

Omschrijving Appartement op het 4de verdiep. Alles zit in het beschermd volume. de voor-en linkergevel zijn buitengevels. De achtergevel is deels buitenmuur.

Algemene gegevens

| | |
|--|---|
| Referentie van de basisakte : niet meegedeeld | Bouwjaar : 1980 2 |
| Verdiep : N+04 | Oriëntatie voorgevel : Noord-West |
| Beschermd volume : 291 m ³ | Thermische massa : Half zwaar/matig zwaar 1 |
| Bruto vloeroppervlakte : 99 m ² | |

Het bouwjaar is gebaseerd op de datum van ingebruikname van het gebouw.

LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

| Categorie | Nr | Datum | Naam (& Omschrijving) |
|------------------------------------|--|------------|------------------------------|
| Foto's | 1 | 07/03/2024 | foto's plaatsbezoek |
| Foto's | 2 | 01/01/1980 | foto liftplaatje |
| Attest van EPB-periodieke controle | 3 | 27/05/2022 | controle attest van 3 ketels |
| Technische documentatie | 4 | 08/03/2024 | technische fiche vitocrossal |
| Technische documentatie | 5 | 08/03/2024 | technische fiches wkk |

Coderingsverslag

VERLIESWANDEN

I. GEVELS



| | Totale oppervlakte | - Oppervlakte openingen | = Netto oppervlakte |
|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Voorgevel | 30,67 m ² | 9,70 m ² | 20,97 m ² |
| Achterevel | 7,96 m ² | 0,00 m ² | 7,96 m ² |
| Linkergevel | 35,80 m ² | 9,30 m ² | 26,50 m ² |

| Voorgevel | | Type | Isolatie | Luchtsponw | Vernieuwd in | Netto oppervlakte | Omgeving | Oriëntatie | Status | U (W/m ² .K) |
|-------------|---------------|---|---------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
| 1 | VG buitenmuur | Standaard | Onbekend | ? | - | 20,97 m ² | Buiten | NW | Mede-eigendom | 1,70 |
| Openingen | | Type | Fabricagejaar | Zonnewering | Verdiep | Oppervlakte | U _w (W/m ² .K) | | | |
| 6 | | Dubbele beglazing (50%), Niet geïsoleerd paneel (50%), Houten profiel | - | Nee | +04 | 4,00 m ² | 2,86 | | | |
| Deuren | | Type | Fabricagejaar | Zonnewering | Verdiep | Oppervlakte | U _D (W/m ² .K) | | | |
| | | Ongeïsoleerd niet metaal (25%), Dubbele beglazing (75%) | - | Nee | +04 | 1,70 m ² | 3,36 | | | |
| | | Ongeïsoleerd niet metaal (25%), Dubbele beglazing (75%) | - | Nee | +04 | 4,00 m ² | 3,36 | | | |
| Achterevel | | Type | Isolatie | Luchtsponw | Vernieuwd in | Netto oppervlakte | Omgeving | Oriëntatie | Status | U (W/m ² .K) |
| 1 | AG buitenmuur | Standaard | Onbekend | ? | - | 7,96 m ² | Buiten | ZO | Mede-eigendom | 1,70 |
| Linkergevel | | Type | Isolatie | Luchtsponw | Vernieuwd in | Netto oppervlakte | Omgeving | Oriëntatie | Status | U (W/m ² .K) |
| 1 | LG buitenmuur | Standaard | Onbekend | ? | - | 26,50 m ² | Buiten | NO | Mede-eigendom | 1,70 |
| Openingen | | Type | Fabricagejaar | Zonnewering | Verdiep | Oppervlakte | U _w (W/m ² .K) | | | |
| 3 | | Dubbele beglazing, Houten profiel | - | Nee | +04 | 6,50 m ² | 2,94 | | | |
| 3 | | Dubbele beglazing, Houten profiel | - | Nee | +04 | 2,80 m ² | 2,94 | | | |

Coderingsverslag

TECHNISCHE INSTALLATIES

I. VERWARMING



| | Verwarmingstype | Deel woning |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| Verwarmingssysteem | Collectieve centrale verwarming | 100 % |

Verwarmingssysteem

Generatoren

1. WKK

GEN1 Smartblock 33AGc

| | | | | | |
|-----------|-----|---|-------------------------|-------------------|---|
| Brandstof | gas | 5 | Elektrisch vermogen WKK | van 20 tot 200 kW | 5 |
|-----------|-----|---|-------------------------|-------------------|---|

GEN2 ecoGEN-140SG

| | | | | | |
|-----------|-----|---|-------------------------|-------------------|---|
| Brandstof | gas | 5 | Elektrisch vermogen WKK | van 20 tot 200 kW | 5 |
|-----------|-----|---|-------------------------|-------------------|---|

2. Ketel

GEN3 viessmann vitocrossal 200

| | | | | | |
|-----------|-----|--|--------------------------------|----------|---|
| Brandstof | gas | | Attest van periodieke controle | aanwezig | 3 |
|-----------|-----|--|--------------------------------|----------|---|

| | | | | | |
|-------------|--------------|--|------------------------|--------------|---|
| Technologie | condenserend | | Rendement 30% deellast | 108 % op OVW | 4 |
|-------------|--------------|--|------------------------|--------------|---|

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|----------|--|
| Fabricagejaar | 2015 | | T° ingaand 30% | 30,00 °C | |
|---------------|------|--|----------------|----------|--|

| | | | | | |
|-------------------|-----------|---|--|--|--|
| Nominaal vermogen | 575,00 kW | 3 | | | |
|-------------------|-----------|---|--|--|--|

GEN4 viessmann vitocrossal 200

| | | | | | |
|-----------|-----|--|--------------------------------|----------|---|
| Brandstof | gas | | Attest van periodieke controle | aanwezig | 3 |
|-----------|-----|--|--------------------------------|----------|---|

| | | | | | |
|-------------|--------------|--|------------------------|--------------|---|
| Technologie | condenserend | | Rendement 30% deellast | 108 % op OVW | 4 |
|-------------|--------------|--|------------------------|--------------|---|

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|----------|--|
| Fabricagejaar | 2015 | | T° ingaand 30% | 30,00 °C | |
|---------------|------|--|----------------|----------|--|

| | | | | | |
|-------------------|-----------|---|--|--|--|
| Nominaal vermogen | 575,00 kW | 3 | | | |
|-------------------|-----------|---|--|--|--|

GEN5 ygnis LR NT 25

| | | | | | |
|-----------|-----|--|--------------------------------|----------|---|
| Brandstof | gas | | Attest van periodieke controle | aanwezig | 3 |
|-----------|-----|--|--------------------------------|----------|---|

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--|------------------------|----------|--|
| Technologie | atmosferisch zonder ventilator | | Rendement 30% deellast | onbekend | |
|-------------|--------------------------------|--|------------------------|----------|--|

| | | | | | |
|---------------|------|--|--|--|--|
| Fabricagejaar | 2013 | | | | |
|---------------|------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------|-----------|---|--|--|--|
| Nominaal vermogen | 800,00 kW | 3 | | | |
|-------------------|-----------|---|--|--|--|

Productiesysteem

| | | | |
|---|------------------------------|-----|---|
| De warmteopwekking wordt door een buitenvoeler gereguleerd. | Aantal bediende EPB-eenheden | 559 | 1 |
|---|------------------------------|-----|---|

| | | | |
|----------------|-------------------|---------|--|
| Geen buffervat | Opleveringsattest | afwezig | |
|----------------|-------------------|---------|--|

| | | | |
|---|-----------------|---------|--|
| De doorstroming wordt bij stilstand niet gehandhaafd. | Diagnoseverslag | afwezig | |
|---|-----------------|---------|--|

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Aantal toestellen met waakvlam | 0 | |
|--------------------------------|---|--|

Coderingsverslag

Emissiesysteem

- 5 De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met minstens een manuele kraan. Er is geen kamerthermostaat aanwezig.

Er is een individueel meetsysteem van warmtehoeveelheden voor de verwarming aanwezig.

Het distributiesysteem is onvolledig, ontbrekend of onbekend.

De afstelling van de circulatiepomp is onbekend.

II. SANITAIR WARM WATER



| | Type installatie | Aangedaane lokalen |
|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Installatie SWW | Collectieve installatie | Keuken en badkamer |

Installatie SWW

Aantal bediende EPB-eenheden 559

Productiesysteem

SWW-productie door opwekker aangesloten op het verwarmingssysteem 1.

Geen platenwisselaar aanwezig.

Opslagsysteem

- 4 Ongeïsoleerd voorraadvat aanwezig. Volume voorraadvat 111.800,00 liters

Distributiesysteem

De lengte van de distributieleidingen is tussen 5 en 15 m.

Er is geen distributiekering vastgesteld.

III. THERMISCH ZONNESYSTEEM



Aantal bediende EPB-eenheden 559
 Hoofdoriëntatie van de panelen Zuid-Oost
 Hoofdhelling van de panelen 30 °
 Oppervlakte van de panelen aan de woning toegekend 250,00 m²

IV. VENTILATIESYSTEEM



| Droge kamers | Naam van de kamer | Ventilatiesysteem | Type ventilatiesysteem |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Woonkamer | Ja | Natuurlijk |
| | Kamer | Nee | |
| | Kamer | Nee | |

| Vochtige kamers | Naam van de kamer | Ventilatiesysteem | Type ventilatiesysteem |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Badkamer | Ja | Mechanisch |
| | Keuken | Ja | Mechanisch |
| | Toilet | Ja | Mechanisch |

- 2 Het ventilatiesysteem is onvolledig.