



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

VIBEL GAS

Nr teller :

N° comp :

Te plaatsen

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 1710532-1

EAN code: 5414488 2007343 7671

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT).

Plaats van het onderzoek: Vlietkensstraat 98, 1800 Vilvoorde

Eigenaar: Meers-Sootjes Adres: idem

Installateur: BUBA Thijsponck BTW / TVA: 0478.463.386

Datum van het onderzoek: 6.7.09 Ik. / C.I.: Vandepoort Gert

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison

Spanning: 230V Meter / bord verbinding: 2x10mm2 Max. beveiliging: maximaal

Aardelektrode: 23.4 Ohm Isolatie: 44 Mohm Aantal verdeelborden: 1

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and Test results (Test ΔIn, I. ΔIn, AREI / RGIE).

Visueel nazicht: algemeen OK NOK directe aanraking OK NOK

Aansluitingen: OK NOK Potentiaalvereffeningen: OK NOK

Inbreuken/Infractions: (zie keerzijde / voir verso) Opmerkingen/Remarques: geen

Besluit / Conclusion: De installatie is niet conform met het AREI... Overeenkomstig artikel 274 van het AREI...

Table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport.

NOTE: a) Installation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

Rapp. E.B./E.I. J. 04