

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Het Hoog 6, 2288 Grobendonk

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 13010-G-OMV_2019141675/EP12733/A001/D01/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **06-07-2021**

Handtekening:

JOKE DE VROEDE

STRUKTUUR
EP12733

Dit certificaat is geldig tot en met **6 juli 2031**.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ✓ Vloeren
 - ✓ Muren
 - ✓ Vensters
 - ✓ Dak
 - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	18/11/2019
Datum einde van de werken	07/11/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	11.243
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	235
Beschermd volume (m ³)	109
Verliesoppervlakte (m ²)	-
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	68
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,62
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	2.898
Gebouw-id / gebouweenheid-id	11186512 / 11187368

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BENOveren staat voor Beter Renoveren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/ikBENOveer.

Gegevens verslaggever:

JOKE DE VROEDE
STRUKTUUR
Dorpsstraat 90, 9800 Astene
EP12733 | 0872274280

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.