

Resp. client:
N° commande.
N° client:
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: grisel@hotmail.be



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
N° rapport : 6287789
N° rapp. prov.:
Date: 10/06/2024

Client / Mandant :

SOKOL OSMANAJ
MECHELSESTEENWEG 49 BUS3/1
1800 VILVOORDE

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visitateur:** 459 WAGNY RUDY
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: SOKOL OSMANAJ **Adresse:** MECHELSESTEENWEG 49 BUS3/1
1800 VILVOORDE
Installat. / respons. travaux: Nom: SOKOL OSMANAJ **Adresse:** MECHELSESTEENWEG 49 BUS3/1
1800 VILVOORDE **T.V.A.:** -
Adresse installation: SOKOL OSMANAJ MECHELSESTEENWEG 49 BUS3/1
VILVOORDE 1800 **Cabine HT - privée:** -
Type installation: appartement **Appareil/Install. ID:**
EAN nr.: NC **Gestionn. Rés.:** Sibelgas **Compteur:** 711624 **Compteur nuit :**

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.
Type: visite de contrôle (chap. 6.5)
Kies een item.
Date installation: avant 01/10/1981 entre 01/10/1981 et 01/06/2020 entre 01/06/2020 et 01/06/2023 dès 01/06/2023
Dérogations: partie 8 du livre 1: pas appliqué **et point 1 du sous-section 6.5.8.1:** pas d'applic.
Date: 10/06/2024 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 30/06/2049

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: - **Raccordement:** - **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** -
Tension nominal: 1 x 240V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** aut. 4p
25A **Interr. princip.:** interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** VOB **nombre conduct.:** 4 **section:** 6 mm²
Câble de raccordement au réseau: **type câble:** - **nombre conduct.:** - **section:** - mm²
Prise de terre **genre :** commune **accessibilité :** en ordre - sectionn.de terre commune est accessible
Électrode de terre: **type:** barres **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: **général:** 4p 40A/300mA **supplémentaire:** 4p 40A/300mA
Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe **références:**
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre
Installations spéciaux: photovoltaïque piscine sauna aliment. véhic. électrique -
Ne sont pas encore placés: cuisine salle de bains chauffage central compteur de gaz compteur d'eau
 luminaires principale - supplémentaire liaison équipotentielle
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 10

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 477 MOhm **Résistance de dispersion:** 12.69 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre la surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N	Néant
I	Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



0493 24 61 55

Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf