

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

COMFORT HEATING BV

(Exclusive Heating Systems)

Evence Coppéelaan 96 bus 2

3600 Genk

089/ 35 51 30

Email : info@comfortheating.be

Website : www.comfortheating.be

BE 0543.791.797

Bank : BE53 3631 4422 0953

Opdrachtgever : Smeets Marc

Klant : Demare Marleen

Adres : Walhoststraat 70

3401 Landen

Tel : 04781 50.41.05

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV 02460**

Adres reservoir : idem

Nominale reservoir : 3500 liter

Materiaal buitenwand : FWM ☐ toegankelijk ☒ ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : /

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../2017

Datum uitvoering controle : 19/04/2022

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Dichtheidscontrole : OK

Visuele controle van de toebehoren : OK

Overvulbeveiligingssysteem : OK

Controle aanwezigheid water en slib : Niet

Lekdetectiesysteem : Niet

Certificaat vorige controle : OK

Meting potentiaalverschil : Niet

Visuele controle buitenwand : Niet

*Verdere exploitatie toegelaten/Niet toegelaten

OK

*Schrappen wat niet past

2 – Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../.....

Datum uitvoering controle :/...../.....

Controles :

Algemeen onderzoek

a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen
en de algemene staat van de opslagplaats :

b) Katodische bescherming :

c) Lekdetectiesysteem :

d) Overvulbeveiligingssysteem :

e) Aanwezigheid water en/of slib :

f) Certificaat vorige controle :

g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) :

h) Verontreiniging buiten het reservoir :

Bijzondere opmerkingen :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

Merktaken : (groen – oranje – rood)*

De kenmerken

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Groen : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moet buiten gebruik worden gesteld.


Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor 19/09/2022

Naam en handtekening technicus
en firmastempel :

Comfort Heating BV
Evence Coppéelaan 96 bus 2
3600 Genk
089/ 35 51 30

De Hondt Man



Naam en handtekening klant :

