



AIB-VINCOTTE BELGIUM
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olievierslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
 Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi.
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 AV Wallonie : Tel.: 081 432 811

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
 Naam, Voornaam:
 BTW nr:
 of identiteitskaartnr:
 Stroomleverancier: IE
 Meter nr: stand:
 Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarief -
 VERSLAG nr:
 Lid nr:
 Installatie Naam:
 Adres: Oostchausesteenweg 160
Beverlo
 Datum onderzoek: 21 11 2006
 Eigenaar of aangestelde: Tel.:
 Naam, Voornaam:
 Adres:
 Aanvrager:

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 110 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Masa
 Omschrijving aansluiting: 0. de grond Kabeltype: Doorsnede: x mm²
 Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 18
 Type aardelektrode: hvs Spreidingsweerstand: 4 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
Geen

Geen Exestelle, geen armaturen

De hoofd-differentieel was werd nie - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 21 11 2007 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - GEKEURD - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAKZMET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening
Geesele